



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, т. 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый» E-mail: go@adm.var.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8. тел: 79-08-15, und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области

Российская Федерация, 152470, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, 80 телефон 8(48538)5-17-09
E-mail: ond.danilov@mail.ru

Предписания № 89/1/50

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению Первомайской средней школе

директору Первомайской средней школы Соколовой Татьяне Анатольевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С «17» мая по «14» июня 2018г. проведено плановое мероприятие по надзору государственным инспектором Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Моховой Анастасией Николаевной, в здании Муниципального общеобразовательного учреждения Первомайская средняя школа, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, пер. Советский, д.5.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Первомайской школы Соколовой Татьяной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В помещениях коридора первого этажа эксплуатируются светильники без колпаков. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ)	01.07.2019г.	
2.	Дверь в электрощитовой имеет предел огнестойкости менее EI 30 (деревянная обита железом). Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожа-	п.6.8.19 СП2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.07.2019г.	

роопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в **III квартале 2019г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах госуд. рственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор

Даниловского, Любимского и Первомайского районов

Ярославской области по пожарному надзору

капитан внутренней службы

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



Масова А.Н. Мохова
(подпись)

«14» июня 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Первомайской средней школы



Соколова Т.А. Соколова
(подпись)

«14» июня 2018г.